Головна галузева атестаційна комісія – Атестаційний орган об'єктів атомної енергетики України

ГОАК

АТЕСТАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО № 159

10 липня 2009 р. **м. Харків**

Об'єкт обстеження:
Лабораторія зварювання та контролю з експериментально–виробничими майстернями (в подальшому ЛЗіК/ЕПМ) ВАТ «Корпорація Електропівденмонтаж».

На підставі результатів обстеження проведеного Головною галузевою атестаційною комісією – Атестаційним органом (Акт обстеження № 144 від 10 липня 2009 року) вищезазначена лабораторія атестується на право виконання робіт наступними методами контролю:

1. Контроль якості неруйнівними методами:
1.1 візуальний та вимірювальний контроль;
1.2 капілярний контроль (кольоровий метод);
1.3 радіографічний контроль;
1.4 контроль герметичності (пневматичний спосіб надувом повітря та гідравлічний спосіб).

2. Контроль якості руйнівними методами:
2.1 механічні випробування;
2.2 металографічні дослідження;
2.3 випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії;
2.4 вимірювання змісту феритної фази.

При проведенні робіт по виготовленню, монтажу та ремонту:

- стендів для установлення первинних датчиків КВПА та Д;
- трубних проводок КВПА та Д;
- технологічних трубопроводів (пожежогасіння, пробовідборів, повітропроводів, мастилопроводів трансформаторів);
- металоконструкцій на РУ;
- струмопроводів з алюмінію та його сплавів;
- трубних та кабельних проходок системи локалізації аварій;
- металоконструкцій нестандартного обладнання.

Лабораторія включає в себе наступні групи:
1. Групу зварювання.
2. Групу неруйнівних методів контролю.
3. Групу руйнівних методів контролю.

Термін дії свідоцтва: до 09 липня 2012 року.

Примітка: В разі відхилення від умов, що забезпечували видачу цього свідоцтва, термін дії його припиняється.

Україна Київ ВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ Відкрите акціонерне товариство ГОЛОВНА ГАЛУЗЕВА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ Ідентифікаційний код 00121146

Голова Головної галузевої атестаційної комісії – Атестаційного органу **В.Г. Дубровін**